



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16
tel. 17 852 - 21 - 11, e-mail: sekretariat@wsse.rzeszow.pl



AB 343

ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 343 JEST DOSTĘPNY NA STRONIE WWW.WSSE.RZESZOW.PL

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OLR.LHK.9052.2.616.2017

Nazwa i adres Klienta: Dom Pomocy Społecznej
ul. Mjr H. Sucharskiego 1
35-225 Rzeszów

Dotyczy zlecenia z dnia: 2017-06-23

Miejsce pobrania próbek: wodociąg Rzeszów
Dom Pomocy Społecznej
Rzeszów, ul. Mjr H. Sucharskiego 1
łazienka ogólnodostępna męska nr 3

Kod próbki: HK/S-757/17

Cel badania: ochrona zdrowia osób o obniżonej odporności

Badany obiekt: ciepła woda użytkowa

Badane cechy: liczba bakterii z rodzaju Legionella sp.

Liczba próbek: 1

Data pobrania: 2017-06-23

Data dostarczenia: 2017-06-23

Badanie rozpoczęto: 2017-06-23

Badanie zakończono: 2017-07-03

Próbka została pobrana i dostarczona przez: pracownika PPIS w Rzeszowie
Protokół Nr PSF.3121.11.285.2017

Dokument dotyczący pobierania próbek: Zgodnie z oświadczeniem klienta Instrukcja kontrolna
IK/PP/SK/01/01 Wydanie XI z dnia 2016-06-27

Stan próbki w chwili przyjęcia: próbka przydatna do badania

Data sporządzenia sprawozdania: 2017-07-03

Klient ma prawo do złożenia reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.

Podane wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Klient, a drugi egzemplarz pozostaje w Laboratorium.

1. B
Przebieg o pow. 01.07.2017
DPS UL. MJR H. SUCHARSKIEGO 1
Punkt kancelaryjny
Data wpływu 2017-07-04
Nr 1138/8


OLR.LHK.9052.2.616.2017

1/2

WYNIK! BADAŃ

HK/S-757/17

Wskaźnik	Kod wskaźnika	Jednostka	Wynik badania	Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika **)	Metoda badawcza
Liczba bakterii z rodzaju Legionella sp. w 100 ml wody	023a	jtk. ¹⁾	0	<100	PN-EN ISO 11731-2:2008



 Autoryzował w zakresie mikrobiologicznym

¹⁾ jtk. - jednostki tworzące kolonie

^{**)} wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)

W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano żadnych szczególnych zdarzeń oraz innych istotnych faktów dotyczących sposobu postępowania.

**KIEROWNIK LABORATORIUM
HIGIENY KOMUNALNEJ**


mgr inż. A. S.

Zatwierdził