

Rzeszów, 6 lutego 2023 r.

CZ-1.271.4.6.2020

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 2 I 4 PZP**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Grunwaldzkiej w Rzeszowie**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej Pzp wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) jak poniżej:

Pytanie nr 5: *Zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków należy zapewnić nadzór archeologiczny. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić koszty nadzoru archeologicznego.*

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy §7 ust.2 pkt 64 obowiązkiem Wykonawcy jest „zapewnienie wszelkich nadzorów przyrodniczych, archeologicznych, saperskich i innych, jeżeli wynikają one z wydanych dla zadania decyzji administracyjnych; jednakże nadzór ornitologiczny należy zapewnić zawsze, nawet jeśli obowiązek taki nie wynika z wydanych decyzji, jeżeli wycinka drzew ma nastąpić w okresie lęgowym ptaków (od marca do października)”. Wycenę nadzoru archeologicznego, którego obowiązek wynika z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy uwzględnić w cenie kontraktowej.

Pytanie nr 6: *Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację geologiczno-inżynierską.*

Odpowiedź: zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez dodanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Pytanie nr 7: *Zgodnie z projektem i przedmiarem robót warstwę ulepszonego podłoża z mieszanki związanej hydraulicznie należy wykonać klasy C3/4 ≤ 5,0 MPa, natomiast według STWiORB klasy C1,5/2,0. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

Odpowiedź: Ulepszone podłoże należy wykonać z mieszanki związanej hydraulicznie C3/4, maks. 5,0 MPa i mrozoodporności min. 0,60. Minimalna zawartość cementu 3,0%. Uziarnienie mieszanki tylko z dowozu 0/22,5 (nie dopuszcza się wykonanie stabilizacji na miejscu z gruntu rodzimego). Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zaktualizowanie STWiORB nr D.02.02.02.

Pytanie nr 8: *Nawierzchnię jezdni od skrzyżowania z ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. M. Kopernika zaprojektowano z kostki historycznej kamiennej gr. 15-25 cm z odzysku. Prosimy o wskazanie miejsca, w którym się znajduje kostka kamienna do ponownego wbudowania gdyż istniejąca nawierzchnia ul. Grunwaldzkiej jest wykonana z kostki brukowej betonowej.*

Odpowiedź: Kostkę wielkogabarytową historyczną Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę z baz Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie. Bazy te są zlokalizowane na terenie Miasta Rzeszowa. Szczegółowo jest to opisane STWiORB D.05.02.01 w pkt. 2.2.

Pytanie nr 9: *Na jaką kategorię ruchu powinna spełniać nawierzchnia bitumiczna ul. Sobieskiego?*

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi dla warstw bitumicznych nawierzchnię na ul. Sobieskiego należy odtworzyć z mieszanek mineralno-asfaltowych spełniających wymagania ruchu min. KR4.

Pytanie nr 10: *Zgodnie z projektem konstrukcję pochylni dla niepełnosprawnych przed Uniwersytetem należy zabezpieczyć od strony zewnętrznej opornikiem z płyty granitowej o zmiennej wysokości od 30 do 120 cm, szerokości 20 cm i długości 60 cm. Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania tych robót. Prosimy o uzupełnienie pozycji kosztorysowych.*

Odpowiedź: Roboty budowlane związane z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych przed budynkiem uniwersytetu należy wycenić zgodnie z rysunkiem "05. Szczegóły konstrukcyjne - ark. 02" przedstawionym w dokumentacji projektowej związanej z przebudową placu przed Uniwersytetem Rzeszowskim wraz z zagospodarowaniem zieleni i renowacją istniejącego zabytkowego muru. Dotyczy to także opornika betonowego oraz balustrady. Dodano pozycję przedmiarową nr 116.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia treść SIWZ jak poniżej:

I. Rozdział XI. SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, informacja z otwarcia” pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

*„1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do 22.02.2023 r. do godziny 11:00. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wykonawcę i zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Rzeszowa – Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 6 w dniu 22.02.2023 r. o godzinie 12:00.”*

II. Dodaje się jako załącznik do SIWZ dokumentację geologiczno – inżynierską

III. Zmianie ulegają następujące załączniki do SIWZ:

1. STWiORB nr D.02.02.02
2. Kosztorys ofertowy (przedmiar)

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Iwona Kosińska-Koś
DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Rzeszowa