

Dotyczy postępowania pn.: **Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie.**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ jak poniżej:

#### **Pytanie nr 111**

Prosimy o udostępnienie rozwiązania studzienki schładzającej z opróżnianiem ciśnieniowym – dot. instalacji kanalizacji sanitarnej.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 111**

Zgodnie z rys. PW S-KAN 09.

W studni schładzającej podniesiona będzie pompa zatapialna. W momencie, gdy poziom wody się podniesie, pompa wypompuje nadmiar wody.

#### **Pytanie nr 155**

W dokumentacji projektowej podłoga sportowa opisana jest jako systemowa podłoga sportowa, zgodna z normą EN 14904 wykończoną wykładziną pcv . 6,2mm . Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie profesjonalnej wykładziny pcv o min. Grubości 7,5mm . Wykładzina ta zapewnia znakomite warunki do uprawiania gier zespołowych np. piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki . Oprócz zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania sportu służy do prowadzenia zajęć gimnastycznych dla dzieci, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem nie wymagającym żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania, np. Triple-Action ProtecSol- zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz łagodzi skutki niszczenia. Dzięki swojej konstrukcji, przeciwdziała również poślizgom. Jest odporny na działanie bakterii i chemikaliów, łatwa w utrzymaniu czystości. Zawiera ochronę antybakteryjną i przeciwgrzybiczną np. Sanosola wierzchnia zapewnia również znakomite odkształcenie pionowe i amortyzację co ma olbrzymie znaczenie przy upadku najmłodszych uczestników gier i zabaw.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 155**

Zgodnie z dokumentacją, Zamawiający wymaga zastosowania wykładziny PCV o min. gr. 6.2 mm, posiadającą warstwę użytkową wierzchnią nie mniejszą niż 2 mm.

#### **Pytanie nr 156**

Czy Zamawiający będzie wymagał wykładziny pcv o minimalnej grubości 7,5mm posiadającą warstwę użytkową nie mniejszą niż 2mm(kompleks warstw powstałych w procesie

Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie

kalandrowania wzmocnionych podwójną siatką z włókna szklanego) co daje odporność na nacisk krzesetek, ławeczek czy też kobiecych szpilek przy Imprezach okolicznościowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 156**

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 155.

**Pytanie nr 236**

Czy w ofercie przetargowej należy uwzględnić koszty serwisowania i bieżącej konserwacji dźwigu przez cały okres gwarancyjny, czy koszty te będzie to regulować odrębna umowa serwisowa?

**Odpowiedź na pytanie nr 236**

Gwarancja zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

Zamówienie nie obejmuje kosztów serwisowania oraz bieżącej konserwacji dźwigu przez okres gwarancyjny.

**Pytanie nr 249**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ – dot. pkt. XVI.b – proszę o zastąpienie zdania „W celu otrzymania punktów wykonawcy zobowiązani są złożyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające pełnienie funkcji kierownika budowy na danej inwestycji wystawione przez inwestora” zdaniem „W celu otrzymania punktów wykonawcy zobowiązani są złożyć dowody potwierdzające pełnienie funkcji kierownika budowy na danej inwestycji”

**Odpowiedź na pytanie nr 249**

Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 37 z dnia 29.07.2022 r.

**Pytanie nr 250**

Dotyczy odpowiedzi nr 214 z dnia 02.08.2022 – Prosimy o zmianę zapisu SWZ „obszar, o którym mowa zostanie przekazany Wykonawcy od 1.03.2024 r. do zakończenia budowy” na „obszar, o którym mowa zostanie przekazany Wykonawcy 8 miesięcy przed planowanym zakończeniem przedmiotu Umowy”. Prośbę uzasadniamy możliwością wcześniejszego zakończenia Kontraktu.

**Odpowiedź na pytanie nr 250**

Zamawiający pozostawia zapis w dotychczasowym brzmieniu.

**Pytanie nr 251**

Prosimy o potwierdzenie, że nasadzenia zastępcze znajdujące się poza obszarem objętym Pozwoleniem na Budowę nie wchodzą w zakres zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 251**

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją dot. wycinki drzew.

**Rozdział XIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:**

1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do **02.09.2022 r. do godziny 9:00**.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.09.2022 r. o godzinie 10:00**.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

**Rozdział XIV Termin związania ofertą SWZ otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **01.10.2022 r.**

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA  
**Iwona Kosinińska-Koś**  
**DYREKTOR**  
Wydziału Zarządzeń Publicznych  
Urzedu Miasta Rzeszowa

