

ZP-A.271.45.144.2022

Rzeszów, 19.08.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.: **Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie.**

### **WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ jak poniżej:

#### **Pytanie nr 192**

Prosimy o informację czy w zakresie jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej zasilającej istniejący budynek szkolny oraz wyłącznika pożarowego na elewacji budynku, ze względu na wysokościowych istnieje konieczność przebudowy. Prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiarów.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 192**

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę elektroenergetycznej linii napowietrznej zasilającej budynek szkolny oraz wyłącznika pożarowego na elewacji budynku.

Zamawiający dołącza Załącznik nr 24 – załącznik graficzny Wyłącznik główny szkoły.

#### **Pytanie nr 231**

Prosimy o potwierdzenie, że budowa złącza ZK- 3a, kabel relacji ZK-3a oraz wyposażenie tablicy TL jest poza zakresem postępowania.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 231**

Zakres zamówienia nie obejmuje budowy złącza ZK – 3a oraz układu pomiarowego w tablicy TL. Zakres zamówienie obejmuje wykonanie tablicy TL oraz przewodu ze złącza do tablicy.

#### **Pytanie nr 244**

Czy okładzina ścian z drewnianych listew zastosowana na hali sportowej nie wymaga ochrony przed uderzeniami piłką? Jakiego producenta system okładziny drewnianej został zaprojektowany?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 244**

Okładzina lamelowa na hali sportowej ma być odporna przed uderzeniami piłką w oparciu o przeprowadzone badania na podstawie normy DIN 18032-3 *Sale gimnastyczne, sale i pomieszczenia do użytku sportowego i wielofunkcyjnego, część 3: Test bezpieczeństwa przed wyrzuceniem piłki* lub normy równoważnej.

Należy zastosować okładzinę lamelową, której technologia wykonania została przyjęta w dokumentacji

#### **Pytanie nr 253**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej branży sanitarnej dla budynku przedszkola.

Dołączony do dokumentacji przetargowej projekt z opisem technicznym dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku hali sportowej z zapleczem socjalnym.

**Odpowiedź na pytanie nr 253**

Zakres zamówienia nie obejmuje robót budowlanych w budynku przedszkola.

**Pytanie nr 260**

W odpowiedzi na pytanie 245 z dnia 12.08.2022 Zamawiający informuje, że krzesła sędziowskie nie są w zakresie przetargu. W przedmiarze o nazwie "RZESZÓW - HALA SKRAJNA NOWOPROJEKTOWANA — przedmiar" w pozycji nr 190 i 191 występują stoliki i krzesła sędziowskie. Prosimy o informację, czy zakres ten należy uwzględnić w wycenie.

**Odpowiedź na pytanie nr 260**

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż stolików sędziowskich.

Zamówienie nie obejmuje krzeseł sędziowskich.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA  
Iwona Kosińska-Koś  
DYREKTOR  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Urzędu Miasta Rzeszowa