

Dotyczy postępowania pn.: **Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ jak poniżej:

Pytanie nr 261

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie alternatywnego rozwiązania na gromadzenie odpadów?.

Odpowiedź na pytanie nr 261

Zamawiający nie dopuszcza alternatywnego rozwiązania na gromadzenie odpadów.

Pytanie nr 262

Czy Wykonawca ma w swoim zakresie wyposażenia w apteczki? Jeśli tak prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których apteczki muszą się znaleźć?

Odpowiedź na pytanie nr 262

Nie w zakresie robót budowlanych nie ma wyposażenia w apteczki.

Pytanie nr 263

Czy wykonawca jest zobligowany do wyceny systemu asekuracyjnego?

Odpowiedź na pytanie nr 263

Tak, należy wycenić poziomy, linowy system asekuracji na dachu projektowanej części szkolno-przedszkolnej oraz hali sportowej zgodnie z pkt. 5.6. System asekuracji opisu technicznego.

Pytanie nr 264

Czy wykonawca ma w obowiązku montaż gaśnic? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 264

Tak, montaż gaśnic w zakresie zamówienia. Jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) na pow. nie większą niż 100 m².

Strefy pożarowe:

ZL I - 958,0 m² - min. 20 kg środka gaśniczego.


ZL II - 1736,5 m² - min. 35 kg środka gaśniczego.

Pytanie nr 265

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych rozwiązań technicznych izolacji przeciwwodnej podziemnej części konstrukcji?

Odpowiedź na pytanie nr 265

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania alternatywnych rozwiązań technicznych izolacji przeciwwodnej podziemnej części konstrukcji?


Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Iwona Kosińska Koś
DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych
Urzedu Miasta Rzeszowa