

ZP-A.271.46.145.2022

Rzeszów, 19.07.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.: „Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający publikuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedzią oraz zmianą SWZ.

Pytanie nr 25

Skierowałem kilka zapytań o piec, zasobnik oraz kaloryfery, wyspecjalizowane hurtownie na podstawie parametrów kotła który został wskazany poprzez prawdopodobnie kopiuj wklej parametry pieca - nie jest możliwe, proszę zatem podać przynajmniej np jaki producent może być i model kotła ?

- czy kierować się jedynie mocą do wyboru kotła?
- jakiej pojemności ma być zasobnik?
- Czy zasobnik będzie stał pod kotłem? z boku kotła?,
- czy grzejniki są dolno zasilane , czy górno zasilane?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający zmienia opis parametrów wymaganego pieca CO na następujący:

Piec dwufunkcyjny przepływowy,

Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) 4,1 - 34,7 kW

Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) 4,5 - 38,2 kW

Obciążenie cieplne 4,2 - 35,6 kW

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń η_s 92 %

Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C
98,0 %

Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C
109,0 %

Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) 4,1 - 40,0 kW

Nominalne obciążenie cieplne 4,2 - 41,0 kW

Zup. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Iwona Kosińska-Koś
DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych
Urzedu Miasta Rzeszowa