



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

DZIAŁ LABORATORYJNY

35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16

tel. 17 852 - 21 - 11, e-mail: sekretariat@wsse.rzeszow.pl



AB 343



ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 343 JEST DOSTĘPNY NA STRONIE WWW.WSSE.RZESZOW.PL

Laboratorium Higieny Komunalnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OLR.LHK.9052.2.544.2019

Nazwa i adres Klienta: Dom Pomocy Społecznej
ul. Załęska 7a
35-322 Rzeszów

Dotyczy zlecenia z dnia: 2019-06-07

Miejsce pobrania próbki: wodociąg Rzeszów
Dom Pomocy Społecznej
Rzeszów, ul. Załęska 7a

Kod próbki: HK/R/S-693/19

Cel badania: ochrona zdrowia pacjentów o obniżonej odporności (obszar regulowany prawnie)

Badany obiekt: ciepła woda użytkowa

Badane cechy: liczba bakterii z rodzaju Legionella sp.

Liczba próbek: 1

Data pobrania: 2019-06-07

Data dostarczenia: 2019-06-07

Badanie rozpoczęto: 2019-06-07

Badanie zakończono: 2019-06-17

Próbka została pobrana i dostarczona przez: pracownika PPIS w Rzeszowie
Protokół Nr PSF.3121.158.102.2019.HK

Dokument dotyczący pobierania próbek: Zgodnie z oświadczeniem klienta Instrukcja kontrolna
IK/PP/SK/01/01 Wydanie XI z dnia 2016-06-27
Pobieranie próbek nie jest objęte zakresem akredytacji.

Stan próbki w chwili przyjęcia: próbka przydatna do badania

Data sporządzenia sprawozdania: 2019-06-17

Klient ma prawo do złożenia skargi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.

Podane wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Klient, a drugi egzemplarz pozostaje w Laboratorium.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Załęska 7a, 35-322 Rzeszów
Punkt Kancelaryjny
Wpłynęło dn. 25 CZE. 2019
L.dz. 742/2019
Podpis: [signature]

OLR.LHK.9052.2.544.2019

1/2

WYNIKI BADAŃ

HK/R/S-693/19

Parametr	Kod parametru	Jednostka	Wynik badania	Wartość parametryczna ^{**}	Metoda badawcza
Liczba bakterii z rodzaju Legionella sp. w 100 ml	023a	jtk. ¹⁾	0	<100	PN-EN ISO 11731-2:2008

Autoryzował w zakresie mikrobiologicznym

¹⁾ jtk. - jednostki tworzące kolonie

^{**} wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano żadnych szczególnych zdarzeń oraz innych istotnych faktów dotyczących sposobu postępowania.

Zatwierdził