



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RZESZOWIE

## POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE

35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a

Tel.: +48 17 742-13-08

e-mail: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl, www.psserzeszow.pl

adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-82552-32063-RRIGH-16

Znak sprawy: PSK.9020.5.25.2025.DS

Rzeszów, 2025-07-03

### DECYZJA

Na podstawie:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- 2) art. 104 § 1 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.),
- 3) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- 4) przepisów § 3 ust. 2, § 18 oraz przepisów załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek ciepłej wody użytkowej pobranej w dniu 17.06.2025 r. z instalacji wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte, w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4 (przekazanych do PPIS w Rzeszowie drogą elektroniczną w dniu 2.07.2025 r.)

**- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie**

- I. stwierdza średnie skażenie** instalacji ciepłej wody użytkowej bakteriami z rodzaju *Legionella* sp. w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4
- II. nakazuje Domowi Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów:**
  1. Zredukować liczbę bakterii *Legionella* sp. w instalacji ciepłej wody użytkowej do prawidłowej wielkości określonej przepisami, podejmując działania takie jak przegląd techniczny instalacji, sprawdzenie temperatury wody, czyszczenie i dezynfekcja systemu.
  2. Nie później niż po **4 tygodniach** od czyszczenia i dezynfekcji sieci przeprowadzić badania laboratoryjne ciepłej wody w tym samym punktach (II piętro, pokój nr 303, łazienka (natrysk); I piętro, pokój nr 54, łazienka (natrysk); parter pokój nr 5, łazienka (natrysk)) i objętościach próbek w celu udokumentowania wykonania obowiązku nałożonego w punkcie 1 oraz przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rzeszowie wyniki tych badań - **do 8 sierpnia 2025 r.**

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej rozstrzygnięcie zamieszczone w części II podlega natychmiastowemu wykonaniu, co oznacza, że wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania tych obowiązków.

## U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17.06.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością ciepłej wody użytkowej pod kątem występowania bakterii *Legionella sp.*, pobrano do badania laboratoryjnego próbkę ciepłej wody z instalacji wewnętrznej budynku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4, 35-610 Rzeszów. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Rzeszów (gminna jednostka budżetowa).

Próbki pobrano w następujących punktach:

| Numer próbki | Miejsce pobrania próbki                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 33205/06/25  | Parter, pokój nr 5, łazienka, natrysk – początek obiegu    |
| 33206/06/25  | Parter, pokój 102/103, łazienka, natrysk – środek obiegu   |
| 33207/06/25  | I piętro, pokój nr 54, łazienka, natrysk – koniec obiegu   |
| 33208/06/25  | II piętro, pokój nr 303, łazienka, natrysk – powrót obiegu |

Wyniki badania wody – sprawozdania spółki GBA Polska sp. z o.o. w Warszawie nr L/0/06/2025/46/M/2, nr L/0/06/2025/46/M/4, nr L/0/06/2025/46/M/1 z 2.07.2025 r. (otrzymane 2.07.2025 r. drogą elektroniczną) wykazały w próbkach nr 33205/06/25, 33207/06/25 oraz 33208/06/25 przekroczenia dopuszczalnych wartości bakterii *Legionella sp.* w ilości odpowiednio 130, 140 oraz 440 jednostek tworzących kolonie (jtk) w 100 ml, co wskazuje na **średni poziom skażenia** instalacji ciepłej wody użytkowej (dopuszczalna wartość tego parametru wynosi poniżej 100 jtk w 100 ml). W jednej próbce – nr 33206/06/25 – bakterii *Legionella* nie wykryto.

Zobowiązaniem, niezwłocznie po otrzymaniu wyników kontroli wewnętrznej (w wersji elektronicznej) w dniu 2.07.2025 r., telefonicznie polecono podjęcie działań zmierzających do poprawy bakteriologicznej jakości ciepłej wody.

Zgodnie § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania:

- 1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- 2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Ciepła woda użytkowa powinna, oprócz wymagań określonych w art. 3 ust. 1, spełniać wymagania określone w części A załącznika nr 5 do rozporządzenia.

Sam obowiązek badania ciepłej wody użytkowej doprecyzowany jest w § 18 ww. rozporządzenia: „Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz właścicieli lub zarządców budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny, są określone w części B załącznika nr 5 do rozporządzenia”. Obowiązek badań ciepłej wody w zakresie bakterii *Legionella sp.* dotyczy m.in. właścicieli i zarządców budynków zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny.

Przepisy części B załącznika nr 5 nakazują w przypadku skażenia średniego „znaleźć przyczynę (dokonać przeglądu technicznego sieci, sprawdzić temperaturę wody) i podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii. Dalsze działania (czyszczenie i dezynfekcja) zależą od wyniku następnego badania.”.

Z uwagi na specyfikę obiektu (DPS przeznaczonego na pobyt dla osób w podeszłym wieku), z ostrożności należy przyjąć, że cała instalacja budynku może zostać skolonizowana przez bakterie *Legionella* i trzeba podjąć kompleksowe działania dekontaminacyjne, których nie da się rozdzielić na poszczególne fragmenty instalacji. Instalacja tworzy bowiem całość użytkową i fakt, że bakterie w jednym punkcie nie są obecne nie oznacza, że nie mogą wkrótce się tam pojawić. Tutejszy Inspektor zwraca również uwagę, że problem skażenia bakteriami *Legionelli* instalacji wody w omawianym obiekcie był przedmiotem postępowania administracyjnego prowadzonego i zakończonego ostateczną decyzją PPIS w Rzeszowie z dnia 10.01.2025, znak PSK.9020.5.2.2025, kiedy to stwierdzono również średnie skażenie instalacji ciepłej wody. Ww. decyzja została wykonana, co potwierdziło sprawozdanie z badań wody z 17.02.2025 r., sporządzone przez laboratorium spółki GBA Polska sp. z o.o. Jak jednak widać, problem powrócił i instalacja Domu Pomocy Społecznej jest znowu skażona.

W związku z powyższym należy natychmiast podjąć działania naprawcze. Działania te powinny gwarantować szybkie wyeliminowanie z instalacji wody ciepłej bakterii *Legionella sp.* Procedura postępowania określona jest w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). Według zawartych tam przepisów kolejne badanie należy przeprowadzić (nie później niż) po 4 tygodniach od czyszczenia i dezynfekcji. Jeśli wynik nie będzie prawidłowy, działania naprawcze trzeba kontynuować.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) „W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”. Według ust. 2 „Jeżeli naruszenie wymagań (...) spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi państwowy inspektor sanitarny nakazuje (...) podjęcie lub zaprzestanie innych działań; **decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu**”. Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757): „Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, za pośrednictwem tutejszego Inspektora, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

*Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie*  
*Wiesław Kwater w zastępstwie za Jaromir Ślęczka*  
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)  
2025-07-03

Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym:  
mgr inż. Marek Urbanik, mgr Piotr Fugas

Otrzymują:

1. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 4,  
35-610 Rzeszów – na adres doręczeń elektronicznych: PL-62458-84013-CSVAH-28
2. aa.

Do wiadomości:

1. Gmina Miasto Rzeszów (Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Polityki Społecznej)
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie