




**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W RZESZOWIE**

**POWIATOWA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE**

35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a  
Tel.: +48 17 74 21 308 wew. 115  
e-mail: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl

Rzeszów, 4.07.2024 r.

znak sprawy: PSK.9020.5.49.2024



**Dom Pomocy Społecznej  
dla Osób w Podeszłym Wiek  
oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie  
ul. mjr. Sucharskiego 1  
35-225 Rzeszów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie informuje, że w dniu 4.07.2024 otrzymał sprawozdania z badań nr L/0/05/2024/411/M/1; L/0/05/2024/411/M/2; L/0/05/2024/411/M/3 oraz L/0/05/2024/411/M/8 z dnia 1.07.2024, sporządzone przez Laboratorium spółki GBA Polska sp. z o.o. Sprawozdania dotyczą próbek wody ciepłej pobranej w dniu 18.06.2024 w budynku Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 1.

Wyniki badań wskazują, że faktycznie podjęto intensywne działania naprawcze oraz że działania te przyniosły bardzo dobre rezultaty, bardzo istotnie redukując ilość Legionelli w instalacji wodnej budynku. W trzech próbkach nie stwierdzono obecności bakterii Legionella sp. Natomiast w próbce nr 28405/06/24 – pobrana w pokoju nr 306, piętro III, łazienka (natrysk) nadal stwierdzono 180 jtk w 100 ml wody, co obecnie wskazuje na średni poziom skażenia instalacji ciepłej wody użytkowej bakteriami *Legionella*. Oznacza to – niestety – że działania kierownictwa Domu nie były dostatecznie skuteczne. Niemniej jednak tak wyraźna poprawa i tak zasługuje na pochwałę i docenienie.

**Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie zdecydował nie wystawiać jeszcze upomnienia poprzedzającego wszczęcie egzekucji administracyjnej. Zamiast tego PPIS w Rzeszowie wzywa Dom Pomocy Społecznej do kontynuowania działań naprawczych, po wykonaniu których należy ponownie przeprowadzić badanie laboratoryjne ciepłej wody w tym samym punkcie (pokój nr 306, piętro III, łazienka/natrysk) i tej samej objętości próbki, a o wyniku powiadomić PPIS w Rzeszowie w terminie do 31 lipca 2024 r. Dopiero brak wyniku albo dalsze ponadnormatywne skażenie instalacji będzie podstawą wystawienia upomnienia.**

**Z-CA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego**

**w Rzeszowie**

**(-)**

**Wesław Kwater**

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat – na adres ePUAP: /dpsrzeszow/SkrytkaESP
2. aa (A.M.)