



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
- pełniący funkcję Regionalnego Inspektora Wodnego w Rzeszowie

URZĄD MIASTA RZESZÓWA
WYDZIAŁ ORGANIZACJO-ADMINISTRACYJNY
Oddział Zarządzania Dokumentacją
DATA WPLWU 15. 11. 2024 *
L.dz. Podpis

Urząd Miasta Rzeszowa



RPW/183649/2024 P
Data: 2024-11-15



Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
35 – 064 Rzeszów

Jednostka organizacyjna:
Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
ul. Targowa 1
35-064 Rzeszów

ZARZĄDZENIE POKONTROLNE NR 1 /znak sprawy: R.RUK.452.49.2024/
z dnia 14 listopada 2024 r.

Na podstawie art. 341 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1087) oraz w oparciu o wyniki kontroli gospodarowania wodami (Protokół kontroli nr R.RUK.452.49.2024) w zakresie:

- korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych;
- przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne;
- wykonywania urządzeń wodnych;
- utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych;

zarządzam, co następuje:

Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów

Jednostka organizacyjna: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
jest zobowiązany do:

1. Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w związku z usługą wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi wojewódzkiej ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie, do kolektora wylotu kanalizacji deszczowej nr 476, zlokalizowanego przy ul. Leśnej w Rzeszowie, współrzędne wylotu wg układu PUWG1992 X: 241705.15038946725, Y: 713373.9749597831.
2. Utrzymywania w należytym stanie technicznym i dokonywania bieżącej konserwacji urządzeń wodnych służących do odprowadzania wód opadowych oraz roztopowych z terenu ulicy Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty w granicach administracyjnych miasta Rzeszów.
3. Pisemnego powiadomienia o realizacji punktu 1 i 2 niniejszego zarządzenia w terminie **do 31 stycznia 2025 roku.**

Uzasadnienie

Przeprowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie kontrola gospodarowania wodami w **Gminie Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów, w jednostce organizacyjnej: Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów,** wykazała, że:

1. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Podmiot kontrolowany nie posiada aktualnego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych oraz roztopowych z drogi wojewódzkiej ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie, do kolektora wylotu kanalizacji deszczowej nr 476, znajdującego się przy ul. Leśnej w Rzeszowie, zlokalizowanego według współrzędnych układu PUWG 1992 X: 241705.15038946725, Y: 713373.9749597831.
Zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1087): „Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne”. Zgodnie z treścią art. 35 ust. 3 pkt 7 w/w ustawy: „Usługi wodne obejmują odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast”.
2. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Podmiot kontrolowany nie przeprowadza bieżącej konserwacji urządzeń wodnych, odpowiedzialnych za odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie. Powyższe dotyczy w szczególności kraty kolektora wylotu nr 476 przy ul. Leśnej, zlokalizowanego według współrzędnych układu PUWG1992, X: 241705.15038946725, Y: 713373.9749597831, który w trakcie kontroli zanieczyszczony był plastikowymi odpadami w postaci reklamówek oraz odpadami roślinnymi, co utrudniało swobodny przepływ wody. Kolejno wlot do studni wyrównawczej z separatorem koalescencyjnym (protokolarnie opisanej nr 1) zlokalizowanej przy współrzędnych według układu PUWG1992 - X: 242743.4436118876, Y: 711876.5625899591, zanieczyszczony był odpadami plastikowymi oraz odpadami roślinnymi. W trakcie czynności kontrolnych w obrębie studni wyrównawczej z separatorem koalescencyjnym (protokolarnie opisanej nr 2) zlokalizowanej przy współrzędnych według układu PUWG1992 X: 242798.94007704733, Y: 710669.5310092287 w rowie melioracyjnym zalegała zużyta opona, co utrudniało swobodny przepływ odprowadzanej wody.
Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne: „Utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji”.
Brak właściwego utrzymywania urządzeń, służących do odprowadzania wód opadowo – roztopowych, może być przyczyną zalewania zarówno terenów, należących do zlewni potoku Paryja, jak i terenów bezpośrednio sąsiadujących z przedmiotowym obszarem.
3. Zgodnie z art. 341 ust. 2 ustawy Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1087) „Kontrolowany, w terminie wyznaczonym w zarządzeniu pokontrolnym, jest obowiązany powiadomić organ wykonujący kontrolę albo ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej o realizacji zaleceń wskazanych w tym zarządzeniu”. Ponadto zgodnie z art. 341 ust. 3 ustawy Prawo wodne, Organ wykonujący kontrolę może wystąpić z wnioskiem wobec osób odpowiedzialnych za dopuszczenie do uchybień i powiadomienie, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach.

Ponadto tutejszy organ informuje, iż brak stosownego pozwolenia wodnoprawnego skutkować może wydaniem administracyjnej kary pieniężnej. Zgodnie bowiem z art. 472aa ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne, „Administracyjnej karze pieniężnej podlega, kto wbrew przepisowi art. 389 korzysta z wód, wykonuje urządzenia wodne, roboty w wodach lub inne działania wymagające odpowiedniej zgody wodnoprawnej, bez odpowiedniego kolejno: pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego, zgłoszenia wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej”.

Pouczenie:

1. Skierowanie zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie PGW Wody Polskie innych działań administracyjno-prawnych.
2. Stosownie do art. 3 §2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 935 z późn. zm.) na niniejsze zarządzenie pokontrolne przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności.

(podpis organu)

Dyrektor

Anna Sowa

Otrzymują:

1. Adresat: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów oraz jednostka organizacyjna: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35 – 064 Rzeszów
2. A/a RUK

Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno /e-PUAP/