



Konieczność regulacji wysokościowej istniejącego chodnika na odcinku około 9mb, krawężników, obrzeża oraz pokrywy studni kanalizacji deszczowej

W celu uzyskania spadków podłużnych i poprzecznych chodnika zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznobudowlanymi należy rozpatrzyć możliwość wykonania stopnia na dojeździe do działki n 2105/9 obr 218

Wykonanie chodnika należy poprzedzić:
 - uzyskaniem opinii zakładu gazownicze na lokalizację chodnika na czynnej sieci gazowej gs63,
 - opracowaniem zgłoszenia do Wydziału Architektury.
 Szerokość chodnika od ogrodzenia do krawężnika około 146 cm (bez krawężnika)