



Rzeszów, dnia 09.03.2018 r.

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Rzeszowie
ul. Mochneckiego 4, 35-016 Rzeszów**

MZ.5580.4-2.18

Egz. nr 1

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych (S)**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) oraz §10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r., Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 22.02.2017 r. do 09.03.2017 r.

zostały przeprowadzone przez;

ml. bryg. G. K. – Starszy Specjalista, legitymacja służbowa nr 17/13
stopień służbowy, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.5580.4-1.18 z dnia 14.02.2018 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im dr. Henryka Hanasiewicza
przy ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędu oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1	J. M. – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie (pełnomocnictwo z dnia 16.03.2015 r. zał. nr 1)

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
J. M. – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie	(---)

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

- 4) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r., poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

STARSZY SPECJALISTA

mgr inż. G. K

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynki ~~Pogotowia Opiekuńczego~~ przy, ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie, tj.:

- 1) budynek „A” (pow. użytkowa 482,5 m², budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, (N) – niski),
- 2) budynek „B” (pow. użytkowa 620 m², budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, (N) – niski).

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1	Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1
Zarządca budynku: Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1	Faktycznie władający budynkiem: Gmina Miasto Rzeszów 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1
☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☐ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
Dane dotyczące umowy: (---) zawarta na okres: ☐ czas określony do dnia (-) ☐ na czas nieokreślony Obowiązki określone w umowie (przycięcie zapisów umowy): (---)	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

2.1 a) Lokalizacja obiektu; budynek „A”

Budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie w sąsiedztwie zabudowy mieszkalno-usługowej. Budynek wolnostojący w odległości 12 m i 20 m od sąsiednich budynków mieszkalnych –wielorodzinnych oraz 5 m od budynku „A” Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

b) Lokalizacja obiektu; budynek „B”

Budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie w sąsiedztwie zabudowy mieszkalno-usługowej. Budynek wolnostojący w odległości 12 m i 21 m od sąsiednich budynków handlowo-usługowych oraz 5 m od budynku „B” Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.

2.2 Dane podstawowe;

Dane techniczne obiektu; budynek „A”

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Budynek zamieszkania zbiorowego (schronisko socjalne) przeznaczony dla 11 wychowanków oraz 8 osób personelu. Pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (część biurowo-socjalna) i ZL V (schronisko socjalne).		
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	---	Kubatura	2318 m ³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	2	1	Powierzchnia zabudowy 258 m ²
Wysokość budynku	7 m	Powierzchnia całkowita	--- m ²

Długość budynku / szerokość	15 m	12 m	Powierzchnia użytkowa	482,5 m ²
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku	1
Opis, uwagi i załączniki: Dane sporządzono na podstawie przedstawionej: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z sierpnia 2017 r. oraz ekspertyzy technicznej ze grudnia 2008 r.				

Dane techniczne obiektu; budynek „B”

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Budynek zamieszkania zbiorowego (schronisko socjalne) przeznaczony dla 14 wychowanków oraz 8 osób personelu. Pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (część biurowo-socjalna) i ZL V (schronisko socjalne).			
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	---		Kubatura	1860 m ³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	3	1	Powierzchnia zabudowy	210 m ²
Wysokość budynku	9 m		Powierzchnia całkowita	--- m ²
Długość budynku / szerokość	9 m	28 m	Powierzchnia użytkowa	620 m ²
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku	1
Opis, uwagi i załączniki: Dane sporządzono na podstawie przedstawionej: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z sierpnia 2017 r. oraz ekspertyzy technicznej ze grudnia 2008 r.				

2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w budynek „A”

☒	Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Nr 235/ 08 z dnia 17.12.2008 r. znak: WZ.5595/165/08	Stan realizacji		
		☒ zrealizowano	☐ nie zrealizowano	
	1. „Zwiększenie o 100% wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy”	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: a) protokół nr 21/10/G/2017 z dnia 10.10.2017 r. dot. przeglądu technicznego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.			
	Opis, uwagi i załączniki: Wyposażono budynek „A” w następujący podręczny sprzęt gaśniczy: 3 szt. GP - 6 kg ABC, 2 szt. GP - 4 kg ABC, 1 szt. GWP 2X- AF. W załączeniu kserokopia protokołu nr 21/10/G/2017 z dnia 10.10.2017 r. dot. przeglądu technicznego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (zał. nr 2).			
	2. „Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych znakami ewakuacyjnymi”	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: ----			
	Opis, uwagi i załączniki: Oznakowano drogi i wyjścia ewakuacyjne.			
	3. „Umieszczenie na drogach ewakuacyjnych instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: ---			
	Opis, uwagi i załączniki: Na korytarzu piętra umieszczono instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.			

Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w w budynek „B”

☒	Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Nr 234/ 08 z dnia 17.12.2008 r. znak: WZ.5595/164/08	Stan realizacji		
		☒ zrealizowano	☐ nie zrealizowano	
	1. „Zwiększenie o 100% wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy „	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
☒	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: b) protokół nr 21/10/G/2017 z dnia 10.10.2017 r. dot. przeglądu technicznego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.			
	Opis, uwagi i załączniki: Wyposażono budynek „A” w następujący podręczny sprzęt gaśniczy: 3 szt. GP - 6 kg ABC, 2 szt. GP - 4 kg ABC, 1 szt. GWP 2X- AF. W załączeniu kserokopia protokołu nr 21/10/G/2017 z dnia 10.10.2017 r. dot. przeglądu technicznego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (zał. nr 1).			

4. „Oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych znakami ewakuacyjnymi”	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
Przedstawiono dokument poświadczający realizację: ----			
Opis, uwagi i załączniki: Oznakowano drogi i wyjścia ewakuacyjne.			
5. „Umieszczenie na drogach ewakuacyjnych instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
Przedstawiono dokument poświadczający realizację: ---			
Opis, uwagi i załączniki: Na korytarzu: parter i piętro umieszczono instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.			

2.4 Podział na strefy pożarowe, budynek „A”;

☒	Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1
	Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☐ tak	☒ nie	Uwagi:	
	Kategoria zagrożenia ludzi		Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku
	ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☐	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐
	ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
	ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi:
	ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
	ZL V	☒	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
	Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
	Strefa Pożarowa 1	ZL V, ZL III,	482,5 m ²	Parter, piętro, piwnica (poddasze nieużytkowe)	Piwnica (ZL III): kuchnia, jadalnia, aneks, kuchenny, siłownia, magazyn, węzeł cieplny, Parter (ZL III i ZL V): sypialnie, świetlice, sekretariat, gabinet dyrekcji, Piętro (ZL III i ZL V): sypialnie, izolatka, pokój wychowawców, gabinet pielęgniarki, magazyn, biblioteka.
	Element konstrukcyjny	Material / technologia			Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis
	główna konstrukcja nośna	Murowano-żelbetowa			R 120
	ściana zewnętrzna	Murowane z cegły pełnej			EI 30
	ściana wewnętrzna	Murowane z cegły pełnej			EI 15
	strop	Strop nad piwnicami typ Kleina, Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej			REI 60
konstrukcja dachu	Wieżba dachowa drewniana			R15	
przekrycie dachu	Blacha			E 15	
Ściany stanowiące obudowę klatki schodowej	----			REI 60	
Biegi i spoczniki schodów	----			R60	
Opis, uwagi i załączniki: Dane sporządzono na podstawie przedstawionej: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z sierpnia 2017 r. oraz ekspertyzy technicznej ze grudnia 2008 r.					

2.5 Podział na strefy pożarowe, budynek „B”;

☒	Budynek stanowi I strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1	
	Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☐ tak	☒ nie	Uwagi:		
	Kategoria zagrożenia ludzi		Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku	
	ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☒	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐	
	ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)	
	ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi:	
	ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐		
	ZL V	☒	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐		
	Nazwa strefy pożarowej		ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
	Strefa Pożarowa I		ZL V, ZL III, PM	324 m ²	Parter, piętra, piwnica	Piwnica (PM) magazyny, Parter (ZL III i ZL V): świetlica, pomieszczenie konserwatora, pomieszczenie personelu, suszarnia, pralnia, magiel, intendent, księgowość, kadry, I piętro (ZL III i ZL V): sypialnie, pokój wychowawców, pokój dzienny, świetlica, II piętro (ZL III i ZL V): sypialnie, gabinet terapeuty, gabinet pedagoga, gabinet psychologa.
Element konstrukcyjny		Material / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis		
główna konstrukcja nośna		Murowano-żelbetowa		R 120		
ściana zewnętrzna		Murowane z cegły pełnej		EI 30		
ściana wewnętrzna		Murowane z cegły pełnej		EI 15		
strop		żelbetowe		REI 60		
konstrukcja dachu		stropodach		R15		
przekrycie dachu		Blacha		E 15		
Ściany stanowiące obudowę klatki schodowej		Murowane z cegły pełnej		REI 60		
Biegi i spoczniki schodów		Żelbetowe		R60		
Opis, uwagi i załączniki: Dane sporządzono na podstawie przedstawionej: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z sierpnia 2017 r. oraz ekspertyzy technicznej ze grudnia 2008 r.						

2.6 Warunki ewakuacji, budynek „A”;

☒	Maksymalna liczba osób:	19 (11 wychowanków w wieku 8-19 lat, 8 osób personel)	Liczba wyjść ewakuacyjnych	2
	Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (ZL III), tj. siłownia/sala tenisa, jadalnia.		☒ wszystkie otwarte, ☐ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie,	

Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego: Zmierzona długość dojścia ewakuacyjnego z 4 osobowej sypialni na piętrze (zlokalizowanej najdalej, najbardziej niekorzystnie) do drzwi wyjścia na zewnątrz budynku wynosi 18,7m (przy jednym kierunku ewakuacji) Długość dojścia ewakuacyjnego mierzona od drzwi ww. sypialni wynosi odpowiednio: a) 5 m do stopnia schodów ewakuacyjnej, b) 16,7 m do drzwi wiatrołapu/werandy, c) 18,7 do drzwi wyjścia na zewnątrz budynku.		☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi: Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne: - wyjście główne z budynku otwierane na zewnątrz budynku, o szerokości w świetle 130 cm, w tym skrzydło zasadnicze 90 cm, - wyjście boczne z budynku na poziomie piwnic, drzwi jednoskrzydłowe otwierane do wnętrza budynku o szerokości 90 cm.
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: Zmierzona szerokość biegu schodów ewakuacyjnych z poziomu piętra na poziom parteru wynosi 80 cm. Bieg schodów ewakuacyjnych posiada 25 stopni. Korytarz ewakuacyjny na poziomie piwnicy z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (ZL III), tj. siłownia/sala tenisa, jadalnia oświetlony jedynie światłem sztuczne nie został wyposażony w oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne. Droga ewakuacyjna z pomieszczeń sypialni (ZL V) nie została wyposażona w lampy oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego.		
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: W dniu kontroli klatka schodowa i korytarze ewakuacyjne na poszczególnych kondygnacjach budynku - drożne.		
Ilość miejsc noclegowych*		
Czas pobytu ludzi*	☐ ≤ 3 doby ☒ > 3 doby	
Stałych użytkowników w obiekcie	19 (11 wychowanków, 8 osób personel)	
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **	☒ prawidłowe ☐ nieprawidłowe	
Opis, uwagi i załączniki: Pomiaru dokonano miernikiem Bosch PLR 50 C.		

*Dot. budynków zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.7 Warunki ewakuacji, budynek „B”;

☒	Maksymalna liczba osób:	22 (14 wychowanków w wieku 8-19 lat, 8 osób personel)	Liczba wyjść ewakuacyjnych	2
	Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: parter 5 osób, I piętro 7 osób (sypialnia: 2 osobowa i 4 osobowa), II piętro 9 osób (sypialnia: 2 osobowa i 4 osobowa).		☒ wszystkie otwarte, ☐ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi: Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne: - wyjście główne z budynku otwierane na zewnątrz budynku, o szerokości w świetle 120 cm, w tym skrzydło zasadnicze 90 cm, - wyjście boczne z budynku otwierane na zewnątrz budynku, o szerokości w świetle 120 cm, w tym skrzydło zasadnicze 90 cm.	
	Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego: Zmierzona długość dojścia ewakuacyjnego z sypialni na II piętrze do drzwi wyjścia na zewnątrz budynku wynosi 26 m (przy jednym kierunku ewakuacji)			
	Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: Zmierzona szerokość biegu i spoczników ewakuacyjnej klatki schodowej wynosi odpowiedni: 124 cm i 138 cm. Droga ewakuacyjna z pomieszczeń sypialni (ZL V) nie została wyposażona w lampy oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego.			
	Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: W dniu kontroli klatka schodowa i korytarze ewakuacyjne na poszczególnych kondygnacjach budynku - drożne.			
	Ilość miejsc noclegowych*			
	Czas pobytu ludzi*	☐ ≤ 3 doby ☒ > 3 doby		
	Stałych użytkowników w obiekcie	22 (14 wychowanków, 8 osób personel)		
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **	☒ prawidłowe ☐ nieprawidłowe			
Opis, uwagi i załączniki: Pomiaru dokonano miernikiem Bosch PLR 50 C.				

*Dot. budynków zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.8 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

☒	Nie stwierdzono
-------------------------------------	-----------------

2.9 Drogi pożarowe

☒	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☒ tak	☐ nie	☐ utrudniony*	☐ brak obowiązku
☒	Opis drogi pożarowej:	Dojazd pożarowy do budynków realizowany jest ulicą Unii Lubelskiej. Teren placówki ogrodzony z bramą wjazdową na plac utwardzony. Budynek „B” znajduje się w głębi posesji w odległości 24 m od ul. Unii Lubelskiej.			
	Uwagi i załączniki: Do budynku „B” zapewniono dostęp pożarowy – utwardzone dojeżdżenie z ul. Unii Lubelskiej o długości do 30 m.				

*W opisie drogi pożarowej uwzględnić spostrzeżenia we współpracy ze służbą operacyjną

2.10 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

☐ brak hydrantów

	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla kontrolowanego obiektu hotelowego			10 dm ³ /s
☒	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:			
	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu
	Hydrant I	☒ nadziemny	☐ podziemny	89 m od budynku „A”; 100 m od budynku „B”
	Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)			
	Na rogu: ul. Unii Lubelskiej z ul. Kraszewskiego (na terenie ogródka/plac zabaw).			
	Opis, uwagi i załączniki: Hydrant podziemny 80 mm na miejskiej sieci wodociągowej. Miejsce lokalizacji hydrantów oznakowano.			
☒	Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (rozwiązania zamienne, odstępstwa, umowy): Nie dotyczy			

* wypełnić w przypadku występowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych jak dla drogi pożarowej.

2.11 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000m ³ (IN > 1500m ³ , inne – powierzchnia > 1000m ²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☒	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
☒	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku „A” i „B”

2.11.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

	WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
☒	1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie
	2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynności konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie
	3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie
	4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie
	5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie
	6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie
	7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie
	8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie
	Opis, uwagi i załączniki: istotne braki w planach graficznych obiektu.		

DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE (wymagane dane na rzutach graficznych)		Określić czy element zawarty w instrukcji		
		☒ tak	☐ nie	----
powierzchnia budynku		☒ tak	☐ nie	----
wysokość budynku		☒ tak	☐ nie	----
liczby kondygnacji budynku		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
odległości od obiektów sąsiadujących		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
parametry pożarowe występujących substancji palnych		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
kategorie zagrożeń ludzi		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem		☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe		☐ nie	☐ nie	☒ n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.		☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo		☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.		☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych		☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazd na teren ogrodzony		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
Opis, uwagi i załączniki:				

* n/dot – nie dotyczy

2.11.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)		W: W. FHU TOTALIT 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 7	
	Posiadane kwalifikacje:		Oficer pożarnictwa	
	Uwagi i załączniki: ----			
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych		Dostępna w sekretariacie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.	
	Opis, uwagi i załączniki: brak			
	Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji			☐ tak ☒ nie
	Wykonano obowiązek		☒ tak ☐ nie	Uwagi: brak
	Data przekazania		Nie dotyczy	
	Forma przekazania instrukcji		☐ elektroniczna ☐ drukowana	
	Data opracowania instrukcji		Sierpień 2017 r.	Data zapoznania użytkowników budynku
Data ostatniej aktualizacji		IBP aktualna na dzień kontroli	Liczba zapoznanych użytkowników	wszyscy
Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia oświadczenia z dnia 08.12.2017 r. o zapoznaniu z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego (zał. nr 3).				

2.11.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji.

☒	Nie dotyczy.
-------------------------------------	--------------

2.11.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☒	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	R. G.	Posiadane uprawnienia ppoż.*	☐ tak ☒ nie
	Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia oświadczenia z dnia 08.12.2017 r. o zapoznaniu z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego (zał. nr 3). Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracował W. – W. – Oficer Pożarnictwa.			

* uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytych szkoleniach)

2.11.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☒	Miejsce umieszczenia instrukcji	Na korytarzu budynków: „A” i „B” umieszczono instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.
	Uwagi: brak	

3. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie w związku ze złożeniem wniosku z dnia 24.11.2009 r. (data wpływu 26.11.2009 r.) dot. wydania opinii dla obiektów placówki przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych przeprowadzono w 2009 roku (protokół z dnia 09.12.2009r.

- ☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

☒	Decyzja znak: MZ.0231-A/41/07 z dnia 11.12.2007 r. (NR 257/MZ/07)	
	Nałożony obowiązek dot. budynków Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie: 1) Wyposażyć budynki Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami Ø 25 z węzłem półsztywnym.	Termin realizacji danego obowiązku upłynął: 1) „do 12 m-cy od dnia otrzymania decyzji”.
	Lista niewykonanych obowiązków: ----	
	Upomnienie znak ---- z dnia ----	
	Tytuł wykonawczy znak ---- z dnia ----	
	Informacja o zastosowanym środku egzekucyjnym ----	
	Przedstawiono informacje o wykonaniu obowiązku: Stwierdzono wykonanie zalecenia pokontrolnego, zawartego w pkt. 1 decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie z dnia 11.12.2007 r. Nr 257/MZ/07, dotyczącego wyposażenia przedmiotowych budynków w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami Ø 25 z węzłem półsztywnym o długości 20 m. Powyższe zalecenia wykonano w następujący sposób:	
	1) dla budynków „A” i „B” opracowana została: Ekspertyza Techniczna rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w sprawie stosowania hydrantów oraz zasilania w wodę wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej z możliwością zastosowania rozwiązań zamiennych w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563) z dnia 08.12. 2008r. przez: st. bryg. w st. spocz. inż. Roman Bolka nr upr. 200/93 KG PSP. W oparciu o ww. ekspertyzy Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie postanowieniem z dnia 17.12.2008r.: Nr 234/ 08 oraz Nr 235/08 wyraził zgodę na zastosowanie w przedmiotowych budynkach rozwiązań zamiennych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony we wskazaniach ww. ekspertyz w związku z brakiem hydrantów na każdej kondygnacji ww. budynków. 2) budynek „A” i „B” wyposażono w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantem wewnętrznym Ø 25 z węzłem półsztywnym zlokalizowanym odpowiednio na parterze każdego z budynków, 3) zaproponowane ww. ekspertyzach rozwiązania zamienne zostały wykonane, tj.: a) obiekt wyposażono w następujący podręczny sprzęt gaśniczy, - budynek „A”: 3 szt. GP - 6 kg ABC, 2 szt. GP - 4 kg ABC, 1 szt. GWP 2X- AF, - budynek „B”: 5 szt. GP - 4 kg ABC, 2 szt. GP - 6 kg ABC, b) oznakowano kierunki oraz wyjścia ewakuacyjne znakami ewakuacyjnymi, c) w miejscach widocznych umieszczono instrukcje postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych.	
Opis, uwagi i załączniki: W trakcie kontroli po rozwinięciu sprawdzona zasięg hydrantu wewnętrznego w budynku „B”. Wąż hydrantowy poprowadzony w „duszy” klatki schodowej sięga swym zasięgiem do pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku.		

☒	Decyzja znak: MZ.0231-C/42/07 z dnia 11.12.2007 r. (Nr 258/MZ/07)	
	Nałożony obowiązek dot. budynków Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie: 1) Zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji poprzez dostosowanie długości dojścia ewakuacyjnego z części sypialnej zlokalizowanej na poziomie II piętra budynku „B”.	Termin realizacji danego obowiązku upłynął: 1) do 31.12.2009 r.
	Lista niewykonanych obowiązków: ----	
Upomnienie znak ---- z dnia ----		

Tytuł wykonawczy znak ----- z dnia ----
Informacja o zastosowanym środku egzekucyjnym -----
Przedstawiono informacje o wykonaniu obowiązków: Stwierdzono wykonanie zalecenia pokontrolnego, zawartego w pkt. 1 decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie z dnia 11.12.2007 r. NR 258/MZ/07, dotyczącego dostosowania długości dojścia ewakuacyjnego z części sypialnianej zlokalizowanej na poziomie II piętra budynku „B”. Powyższe zalecenie wykonano poprzez zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń sypialnych zlokalizowanych na II piętrze budynku „B”, które od 2009 r. były wykorzystywane w charakterze pomieszczeń dydaktycznych (ZL III). Stan powyższy został potwierdzony ustaleniami zawartymi w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 25.02.2009 r. w związku z wydaniem opinii na wniosek strony o spełnieniu wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zapisami w Ekspertyzie Technicznej z dnia 08.12. 2008 r., opracowanej przez st. bryg. w st. spocz. inż. R. B. - rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 200/93 KG PSP. Opis, uwagi i załączniki: W załączeniu oświadczenie Pani mgr J. M. - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z dnia 27.02.2018 r. dot. utworzenia z sal sypialnych na II piętrze budynku „B” sal lekcyjnych na potrzeby wówczas funkcjonującego Zespołu Szkół przy Placówce (zał. nr 4)

4. Czynności zabronione

☒	Nie stwierdzono.
-------------------------------------	------------------

5. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

☒	1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej u przepisach techniczno-budowlanych.	☒ tak
	3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kaplącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.	☐ tak
	4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;	☐ tak
	5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;	☐ tak
	7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.	☒ tak
	8) 	☐ tak
Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi (opis) / załączniki: ----		

6. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

☒	Nie stwierdzono.
-------------------------------------	------------------

7. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
1	Stałe urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☐ nie
2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☐ nie
3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☐ tak	☐ nie
4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☐ nie
5	Hydranty wewnętrzne	☒	☒ tak	☐ nie
6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak	☐ nie
7	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☐	☐ tak	☐ nie
8	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☐ nie
9	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	☐ tak	☐ nie
10	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak	☐ nie
11	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☐ nie

12.	System detekcji gazu w kotłowni	☐	☐ tak	☐ nie
13.	Zawory hydrantowe 52	☐	☐ tak	☐ nie
14.	Suche piony z nasadami 52	☐	☐ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki: Wyposażono budynek „A” i „B” w hydrant wewnętrzny 25 z węzłem pozytywnym o długości 20 m - na poziomie parteru zgodnie z postanowieniami Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego: Nr 234/ 08 oraz Nr 235/08 z dnia 17.12.2008 r.				

8. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, budynek „A”

☒	Data badania/protokołu	23.08.2016 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	A. M.
	Numer protokołu	----	Nazwa firmy/adres	Elektro-Serwis 35-310 Rzeszów, ul. Podwisłocze 8/10
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☒ uwagi: Protokół nieaktualny – upłynął czasookres przeglądu i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu.	
	Opis urządzenia: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla budynku „A” znajduje się na korytarzu obok schodów – oznakowano.			
	W trakcie kontroli przeprowadzone / nie przeprowadzono próby zadziałania p.poż. wyłącznika prądu.			
Opis, uwagi i załączniki: Przegląd wyłącznika p.poż. wykonano dnia 23.08.2016 r. - protokół nieaktualny (upłynął czasookres przeglądu oraz czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu). W załączeniu kserokopia protokołu z dnia 23.08.2016 r. dot. wykonania prób zadziałania głównego wyłącznika pożarowego w budynku „A” (zał. nr 5).				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, budynek „B”

☒	Data badania/protokołu	22.08.2016 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	A. M.
	Numer protokołu	----	Nazwa firmy/adres	Elektro-Serwis 35-310 Rzeszów, ul. Podwisłocze 8/10
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☒ uwagi: Protokół nieaktualny – upłynął czasookres przeglądu i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu.	
	Opis urządzenia: Wyłącznik p.poż. budynku „B” usytuowano wewnątrz pomieszczenia pralni przy drzwiach wejścia bocznego do budynku - oznakowano.			
	W trakcie kontroli przeprowadzone / nie przeprowadzono próby zadziałania p.poż. wyłącznika prądu.			
Opis, uwagi i załączniki: Przegląd wyłącznika p.poż. wykonano dnia 22.08.2016 r. - protokół nieaktualny (upłynął czasookres przeglądu oraz czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu). W załączeniu kserokopia protokołu z dnia 23.08.2016 r. dot. wykonania prób zadziałania głównego wyłącznika pożarowego w budynku „B” (zał. nr 6).				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: hydranty wewnętrzne

☒	Data badania/protokołów	10.10.2017 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	W. W.
	Numer protokołu	Protokół nr 21/10/G/2017 Próba nr 15.10.2017	Nazwa firmy/adres	FUH TOTALIT W. W. ul. Torowa 7 35-205 Rzeszów
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Hydrant 25 z węzłem półpozytywnym o długości węża 20 m zainstalowano na parterze w budynku „A” i w budynku „B”. W trakcie kontroli po rozwinięciu sprawdzona zasięg hydrantu wewnętrznego w budynku „B”. Wąż hydrantowy poprowadzony w „duszy” klatki schodowej sięga swym zasięgiem do pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku.			
	W trakcie kontroli przeprowadzone / nie przeprowadzono próby zadziałania hydrantów wewnętrznych.			
Opis, uwagi i załączniki:				

W załączeniu kserokopia protokołów:	
a)	nr 21/10/G/2017 z dnia 10.10.2017 r. dot. przeglądu technicznego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (zał. nr 2),
b)	nr 15.10.2017 z dnia 10.10.2017 r. dot. badania ciśnienia i wydajności hydrantów oraz próby ciśnieniowej (zał. nr 7).

9. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Stan wyposażenia: gaśnice proszkowe: 4 kg (szt. 10) , 6 kg (szt. 2), 4 kg 25 szt., gaśnica płynowa AF 2/3 (szt. 1)			
Data przeglądu / konserwacji	10.10.2017 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	W. W
Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	21/10/G/2017	Nazwa firmy/adres	FUH TOTALIT W . . . W ul. Torowa 7, 35-205 Rzeszów
☒	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:
	Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:
Uwagi i załączniki: ----			
Opis urządzenia: ----			
Uwagi i załączniki: W załączeniu kserokopia protokołu nr 21/10/G/2017 z dnia 10.10.2017 r. dot. przeglądu technicznego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego (zał. nr 2).			

10. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

☒	Nie stwierdzono.
-------------------------------------	------------------

11. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

☒	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☒ tak	☐ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☒ tak	☐ nie
	4.	Wentylacja mechaniczna	☐ tak	☒ nie
	5.	Kominowa	☒ tak	☐ nie

12. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nazwa instalacji użytkowej: elektryczna

☒	Data badania/protokołu	----	Imię i nazwisko	----
	Numer protokołu	-----	Numer uprawnień	-----
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☒ uwagi: Brak aktualnego protokołu.	
	Uwagi i załączniki: Nie przedstawiono aktualnego protokołu dot. pomiaru stanu izolacji instalacji elektrycznej w budynkach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Przedstawiono protokoły dot. badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci z zabezpieczeniem różnicowoprądowym.			

Nazwa instalacji użytkowej: odgromowa budynek „A”

☒	Data badania/protokołu	13.06.2014 r.	Imię i nazwisko	A M
	Numer protokołu	----	Numer uprawnień	Nr upr. D/048/Rz/13.
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☒ uwagi: Dokonać niezwłocznie prac naprawczych uziomu nr 4.	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☒ uwagi: Dokonać niezwłocznie prac naprawczych uziomu nr 4.	
	Uwagi i załączniki: W załączeniu: a) kserokopia protokołu z dnia 13.06.2014 r. dot. badań technicznych urządzenia piorunochronnego (zał. nr 8), b) oświadczenie Pani mgr J . . . M . . . – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z dnia 09.03.2018 r. dot. usunięcia usterek w instalacji odgromowej budynku „A” i „B” (zał. nr 9)			

Nazwa instalacji użytkowej: **odgromowa budynek „B”**

☒	Data badania/protokołu	28.06.2014 r.		Imię i nazwisko	A. M.
	Numer protokołu	----		Numer uprawnień	Nr upr. D/048/Rz/13.
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☒ uwagi: Dokonać prac naprawczych przy uziemiu nr 2. Wykonać uziom i zwód pionowy dla RX (zgodnie z dokumentacją).		
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☒ uwagi: Dokonać prac naprawczych przy uziemiu nr 2. Wykonać uziom i zwód pionowy dla RX (zgodnie z dokumentacją).		
	Uwagi i załączniki: W załączeniu: a) kserokopia protokołu z dnia 13.06.2014 r. dot. badań technicznych urządzenia piorunochronnego (zał. nr 10), b) oświadczenie Pani mgr J. M. – Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z dnia 09.03.2018 r. dot. usunięcia usterek w instalacji odgromowej budynku „A” i „B” (zał. nr 9)				

Nazwa instalacji użytkowej: **kominowa budynek „A” i „B”**

☒	Data badania/protokołu	11.08.2017 r.		Imię i nazwisko	D. Sz.
	Numer protokołu	355/17		Numer uprawnień	Mistrz Kominarski Nr upr. 39164
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki: Dot. okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Unii Lubelskiej 4 w Rzeszowie. Budynki zasilane w ciepło (c.o. i c.w.u) przez węzeł MPEC-u. Adnotacja w protokole: Przewody kominowe spalinowe i wentylacyjne drożne. Ciąg przewodów wentylacyjnych i spalinowych w czasie kontroli prawidłowy. Przewody kominowe nadają się do eksploatacji. W załączeniu kserokopia protokołu nr 355/17 z dnia 11.08.2017 r. dot. okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych (zał. nr 11)				

Nazwa instalacji użytkowej: **gazowa budynek „A”**

☒	Data badania/protokołu	16.02.2018 r.		Imię i nazwisko	J. Sz.
	Numer protokołu	----		Numer uprawnień	D 88/078/17
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki: Dot. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku „A”. Adnotacja w protokole: Stan techniczny instalacji gazowej dobry, Instalacja gazowa nadaje się do eksploatacji. Instalacja gazowa szczelna w dniu sprawdzenia. Główny zawór gazu znajduje się na elewacji budynku od strony placu wewnętrznego. W załączeniu kserokopia protokołu z dnia 16.02.2018 r. dot. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku „A” (zał. nr 12).				

Nazwa instalacji użytkowej: **gazowa budynek „B”**

☒	Data badania/protokołu	16.02.2018 r.		Imię i nazwisko	J. Sz.
	Numer protokołu	----		Numer uprawnień	D 88/078/17
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki: Dot. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku „B”. Adnotacja w protokole: Stan techniczny instalacji gazowej dobry, Instalacja gazowa nadaje się do eksploatacji. Instalacja gazowa szczelna w dniu sprawdzenia. Główny zawór gazu znajduje się na elewacji budynku od strony ul. Unii Lubelskiej. W załączeniu kserokopia protokołu z dnia 16.02.2018 r. dot. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku „B” (zał. nr 13).				

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Zmierzona długość dojścia ewakuacyjnego z sypialni na II piętrze do drzwi wyjścia na zewnątrz budynku „B” wynosi 26 m (przy jednym kierunku ewakuacji).	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	W budynkach Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL V na drogach ewakuacyjnych nie zastosowano lamp oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego.	☐ usunięto w trakcie kontroli
3.	Nie przedstawiono aktualnego protokołu dot. pomiaru stanu izolacji instalacji elektrycznej w budynkach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.	☐ usunięto w trakcie kontroli
4.	Nie przedstawiono aktualnego protokołu dot. sprawdzenia przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynku „A” i „B” Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.	☐ usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia:

Kontrolowany nie wnosił zastrzeżeń co do terminu realizacji czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 września 2011 r. nieruchomości położona w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 4 oznaczona jako działka nr 1225/1 obr. 207 o powierzchni 1885 m² objęta księgą wieczystą Nr 98813, zabudowana dwoma budynkami została przekazana odpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie. W załączeniu kserokopia decyzji z dnia 09.09.2011 r. znak: BGM. IV.72244/5/13/2011 (zał. nr 14).

W załączeniu wydruk statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie działającej w formie pieczy zastępczej (zał. nr 15).

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 14-tu stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
im. dr. Henryka Hanasiewicza
35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 4
tel./fax 17 748 26 20; tel. 17 748 26 17
NIP: 813-26-41-556 • REGON : 000248875

DYREKTOR

mgr J. M.

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA

mgr inż. G. : K

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)