

Rzeszów, 10.08.2023 r.

DOB-ZOS.2401-24/2023

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W związku z pytaniami dotyczącymi postępowania pn. „Dostawa naświetlaczy do oświetlenia boiska Hali Sportowej im. M. Raby w Rzeszowie” Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

„Oprawy mają być montowane na suficie czy na ścianach?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oprawy mają być montowane na suficie.

Pytanie 2:

„W założeniach przesłanych jest podane natężenie oświetlenia 400lx, natomiast w normie dla tego typu obiektów jest 500lx i równomierność 0,7, klasa 2. Jakie docelowe założenia mamy przyjąć?”

Odpowiedź:

Wykonawcy mają przyjąć założenia zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane jest tam minimalne średnie natężenie, jakiego Zamawiający oczekuje.

Z-ca Dyrektora

Marcin Suwała