

załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych

GMINA MIASTO RZESZÓW

Rzeszów, dnia 15.06.2023 r.

Szkoła Podstawowa Nr 18 z
Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie
ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów
Nip: 813-375-50-84 Regon: 362006947
tel: (17) 748 2497

Nazwa jednostki, adres oraz numer telefonu pracownika prowadzącego postępowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE

.....
Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie zaprasza, do złożenia ofert na: **Wymiana filtrów we wszystkich centralach wentylacyjnych oraz przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w SP Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie.**

Nazwa przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana filtrów we wszystkich centralach wentylacji mechanicznej Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie, oraz przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W skład wentylacji mechanicznej wchodzi 12 niezależnych układów z całorocznym normowaniem temperatury. Centrale obsługują pomieszczenia lekcyjne, świetlice, halę sportową, pom. gospodarcze, korytarze. Instalacja oparta jest o centrale firmy VBW składające się z sekcji nawiewnej, wywiewnej, filtracyjnej, tłumienia i nagrzewnicy wodnej. Centrale zlokalizowane są w wentylatorniach i pom. technicznych na terenie całego obiektu. Część z nich zainstalowane jest nad sufitami podwieszanymi tj. świetlica, stołówka szkolna i zaplecze kuchni. Wszystkie układy wentylacji są sterowane z szaf sterowniczych zlokalizowanych w pobliżu central na ścianie lub nad sufitem podwieszanym. Dodatkowo po modernizacji 3 central wentylacyjnych polegającej na doposażeniu central NW4, NW4a oraz NW3 w agregaty chłodnicze, konieczne jest przeprowadzenie kontroli szczelności czynnika chłodniczego R410 w dwóch agregatach zawierających ilość czynnika po ok. 16 kg, co podlega zgłoszeniu do CRO.

Ofertę należy złożyć uprzednio po wizji lokalnej.

2. Warunki realizacji zamówienia:

Wymianie filtrów powinna towarzyszyć konserwacja i serwis urządzeń w szczególności:

- wyczyszczenie komór filtrów wentylacyjnych,
- sprawdzenie poprawności działania termostatu przeciwwzrosteniowego,
- sprawdzenie poprawności działania funkcji wyłączenia centrali od systemu ppoż.,
- sprawdzenie poprawności działania siłowników przepustnic,
- sprawdzenie poprawności działania wymienników ciepła (krzyżowego i obrotowego),
- sprawdzenie poprawności działania falowników wentylatorów,
- ogólnych oględzinach stanu połączeń mechanicznych w obrębie centrali,
- kontrola szczelności czynnika chłodniczego R410 oraz przegląd dwóch agregatów chłodniczych marki FUJITSU AJY162LELBH Nr R000374, podłączonych do central wentylacyjnych NW4 oraz NW4a, z wydaniem protokołu z przeglądu podlegającego zgłoszeniu do Centralnej Bazy Operatorów

3. Okres gwarancji:

Zgodny z zaleceniami producenta filtrów, lecz nie krótszy niż 1 rok.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (sekretariat@sp.18.resman.pl) lub osobiście w siedzibie zamawiającego do dnia 22.06.2023 r.

5. Termin wykonania zamówienia:

Do 31.07.2023 r.

6. Opis sposobu przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście pod adresem zamawiającego.

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny za kryterium oceny ofert uznaje się ofertę o najniższej cenie, cena 100%

Sporządził *:

Zatwierdził:

Podpis pracownika prowadzącego postępowanie

Podpis i pieczęć kierownika jednostki

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej Nr 18
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Rzeszowie
mgr Grażyna Lachcik

*dotyczy tylko egzemplarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki

8. Załączniki:

- ❖ projekt umowy,
- ❖ inne dokumenty.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
W RZESZOWIE
ul. Bł. Karoliny 21, 35-119 Rzeszów
tel. 17 748 24 94
e-mail: sekretariat@sp18.resman.pl
NIP 813-375-50-84 REGON 362000047