

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

W RZESZOWIE

ul. Bł. Karoliny 21, 35-119 Rzeszów

tel. 17 748 24 94

e-mail: sekretariat@sp18.resman.pl

NIP 813-375-50-84 REGON 362006947

załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych

GINA MIASTO RZESZÓW

Rzeszów, dnia 21.06.2024 r.

Szkoła Podstawowa Nr 18 z
Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie
ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów
Nip: 813-375-50-84 Regon: 362006947
tel: (17) 748 2497

Nazwa jednostki, adres oraz numer telefonu pracownika prowadzącego postępowanie

ZAPYTANIE OFERTOWE

.....
Dokładna nazwa i adres wykonawcy

Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie zaprasza, do złożenia ofert na: **Wymiana filtrów we wszystkich centralach wentylacyjnych oraz przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w SP Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie.**

Nazwa przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana filtrów we wszystkich centralach wentylacji mechanicznej Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie, oraz przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W skład wentylacji mechanicznej wchodzi 12 niezależnych układów z całorocznym normowaniem temperatury. Centrale obsługują pomieszczenia lekcyjne, świetlice, halę sportową, pom. gospodarcze, korytarze. Instalacja oparta jest o centrale firmy VBW składające się z sekcji nawiewnej, wywiewnej, filtracyjnej, tłumienia i nagrzewnicy wodnej. Centrale zlokalizowane są w wentylatorniach i pom. technicznych na terenie całego obiektu. Część z nich zainstalowane jest nad sufitami podwieszanymi tj. świetlica, stołówka szkolna i zaplecze kuchni. Wszystkie układy wentylacji są sterowane z szaf sterowniczych zlokalizowanych w pobliżu central na ścianie lub nad sufitem podwieszanym. Dodatkowo po modernizacji 3 central wentylacyjnych polegającej na doposażeniu central NW4, NW4a oraz NW3 w agregaty chłodnicze, konieczne jest przeprowadzenie kontroli szczelności czynnika chłodniczego R410 w dwóch agregatach zawierających ilość czynnika po ok. 16 kg, co podlega zgłoszeniu do CRO.

Ofertę należy złożyć uprzednio po wizji lokalnej.

2. Warunki realizacji zamówienia:

Wymianie filtrów powinna towarzyszyć konserwacja i serwis urządzeń w szczególności:

- wyczyszczenie komór filtrów wentylacyjnych,
- sprawdzenie poprawności działania termostatu przeciwzamrozeniowego,
- sprawdzenie poprawności działania funkcji wyłączenia centrali od systemu ppoż.,
- sprawdzenie poprawności działania siłowników przepustnic,
- sprawdzenie poprawności działania wymienników ciepła (krzyżowego i obrotowego),
- sprawdzenie poprawności działania falowników wentylatorów,
- ogólnych oględzinach stanu połączeń mechanicznych w obrębie central oraz przejść przez ściany, które znajdują się nad podwieszanym sufitem – **w przypadku stwierdzenia nieszczelności – usunięcie usterki – Zamawiający wykrył 4 miejsca nieszczelności połączeń mechanicznych, które należy usunąć, uwzględniając to w składanej ofercie.**
- **wykonanie izolacji termicznej fragmentów obudowy kanałów wentylacyjnych bezpośrednio przy modernizowanych (doposażonych w agregaty chłodnicze) centralach NW4 oraz NW4a – w miejscach, gdzie woda z powietrza skrapla się i kapie na kasetony podwieszanego sufitu, przy dużych temp. zewnętrznych, kiedy nawiewane chłodzone powietrze ma temp. poniżej 15 st. C – dwa newralgiczne punkty.**
- kontrola szczelności czynnika chłodniczego R410 oraz przegląd dwóch agregatów chłodniczych marki FUJITSU AJY162LELBH Nr R000374, podłączonych do central wentylacyjnych NW4 oraz NW4a, z wydaniem protokołu z przeglądu podlegającego zgłoszeniu do Centralnej Bazy Operatorów

3. Okres gwarancji:

Zgodny z zaleceniami producenta filtrów, lecz nie krótszy niż 1 rok.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć:

- drogą listową w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie, ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów
- osobiście w zamkniętej opisanej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie w Rzeszowie, ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów
- drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sp18.resman.pl z tematem wiadomości : **Wymiana filtrów we wszystkich centralach wentylacyjnych oraz przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w SP Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie.**

Do dnia 26.06.2024 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert 26.06.2024 r. godz. 12:30.

W przypadku wysłania ofert pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do siedziby Kupującego.

5. Termin wykonania zamówienia:

Do 31.07.2024 r.

6. Opis sposobu przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3, do oferty należy załączyć parafowany wzór umowy - załącznik nr 4, oraz

podpisaną klauzule informacyjną z art. 13 RODO. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem lub tematem wiadomości: OFERTA na **Wymianę filtrów we wszystkich centralach wentylacyjnych oraz przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w SP Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie.**

7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:

- 1) cena oferowana (brutto) – 100 %

Punkty będą przyznawane według poniższej zasady:

Kryterium cena, oceniany będzie wg wzoru:

$$P1 = \frac{C_n}{C_b} \times 100$$

gdzie:

P1- ilość punktów w kryterium cena

Cn - najniższa cena,

Cb - cena oferty badanej,

100 - wskaźnik stały,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).

Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

8. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuję niezwłocznie wszystkich Oferentów. Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Sporządził *:

Zatwierdził:

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej Nr 18
z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Rzeszowie
mgr Grażyna Lachcik

Podpis pracownika prowadzącego postępowanie

Podpis i pieczęć kierownika jednostki

*dotyczy tylko egzemplarza, który zawarty jest w dokumentacji jednostki

8. Załączniki:

- ❖ Dokumentacja techniczna – zał. nr 1
- ❖ Informacja Rodo
- ❖ Oferta – zał. nr 3
- ❖ Projekt umowy – zał. nr 4