

Załącznik nr 1

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia urządzenia do kompensacji energii biernej pojemnościowej w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Rynek 1:

Oferta powinna zawierać dobór kompensatora dynamicznego wg. warunków j.n.:

I. wymogi techniczne urządzenia:

- moc ± 10 kVar
- stopniowanie; regulacja bezstopniowa każdej fazy niezależnie
- szybka bezstopniowa kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej,
- obudowa metalowa do montażu wewnątrz pomieszczeń,
- wymiary dostosowane do miejsca montażu,
- klasa szczelności o odpowiednich parametrach,
- chłodzenie wymuszone poprzez wentylatory sterowane przez system wykonawczy kompensatora,
- klasa B EMC

II. Podstawowe parametry techniczne układu pomiarowego przy ul. Rynek 1:

- numer PPE 590543550100569762,
- grupa taryfowa C21,
- numer licznika energii czynnej 50070102,
- średniomiesięczne zużycie energii biernej pojemnościowej wynosi 7822 kVarh,
- moc zamówiona czynna 41 kW.

Zamówienie obejmuje:

- montaż wewnątrz obiektu,
- montaż zabezpieczenia głównego kompensatora,
- wykonanie zasilania do kompensatora,
- montaż kompletu przekładników prądowych,
- uruchomienie i sprawdzenie działania kompensatora,
- wykonanie przed odbiorem pomiarów elektrycznych,
- gwarancja na usuwanie usterek oraz obsługa konserwacyjna 24 m-ce.

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia urządzenia do kompensacji energii biernej pojemnościowej w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Rynek 11 za pomocą zestawu baterii dławikowej:

Oferta powinna zawierać dobór baterii dławikowej wg. warunków j.n.:

I. wymogi techniczne urządzenia:

- moc $\pm 3,5$ kVar,
- 3 stopnie regulacji (0,5;1;2kVar),
- nadzór pracy baterii automatyczny,
- wykonanie zabezpieczenia dławików oraz wentylatorów,
- wymuszone chłodzenie: wentylatory sterowane termostatem,
- szybka bezstopniowa kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej,
- obudowa metalowa dostosowana do montażu na ścianie w piwnicy,
- wymiary dostosowane do miejsca montażu,
- klasa szczelności o odpowiednich parametrach,

II. Podstawowe parametry techniczne układu pomiarowego przy ul. Rynek 11:

- numer PPE 590543550100663422,
- grupa taryfowa C12A,
- numer licznika energii czynnej 04099250,
- średniomiesięczne zużycie energii biernej pojemnościowej wynosi 322 kVArh,
- moc zamówiona czynna 10 kW.

Zamówienie obejmuje:

- montaż wewnątrz obiektu,
- montaż zabezpieczenia głównego kompensatora,
- wykonanie zasilania do baterii oraz montaż niezbędnego, dodatkowego osprzętu niezbędnego do działania baterii,
- uruchomienie i sprawdzenie działania kompensatora,
- wykonanie przed odbiorem pomiarów elektrycznych,
- gwarancja na usuwanie usterek oraz obsługa konserwacyjna 24 m-ce.

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia urządzenia do kompensacji energii biernej pojemnościowej w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Rynek 12:

Oferta powinna zawierać dobór kompensatora dynamicznego wg. warunków j.n.:

I. wymogi techniczne urządzenia:

- moc ± 5 kVar
- stopniowanie; regulacja bezstopniowa każdej fazy niezależnie
- szybka bezstopniowa kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej,
- obudowa metalowa do montażu wewnątrz pomieszczeń,
- wymiary dostosowane do miejsca montażu,
- klasa szczelności o odpowiednich parametrach,
- chłodzenie wymuszone poprzez wentylatory sterowane przez system wykonawczy kompensatora,
- klasa B EMC

II. Podstawowe parametry techniczne układu pomiarowego przy ul. Rynek 1:

- numer PPE 590543550101183745,
- grupa taryfowa C12A,
- numer licznika energii czynnej 10009693,
- średniomiesięczne zużycie energii biernej pojemnościowej wynosi 2413 kVArh,
- moc zamówiona czynna 25 kW.

Zamówienie obejmuje:

- montaż wewnątrz obiektu,
- montaż zabezpieczenia głównego kompensatora,
- wykonanie zasilania do kompensatora,
- montaż kompletu przekładników prądowych,
- uruchomienie i sprawdzenie działania kompensatora,
- wykonanie przed odbiorem pomiarów elektrycznych,
- gwarancja na usuwanie usterek oraz obsługa konserwacyjna 24 m-ce.