

„Remont piwnicy- wykonanie wentylacji w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 66a, 35-036 w Rzeszowie”- załącznik nr 1

Znak sprawy ORG.262.4.2024

Wentylacja pomieszczeń piwnicznych

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie instalacji nawiewno - wywiewnej (rekuperacja z odzyskiem ciepła) w pomieszczeniach piwnicznych od strony północnej obiektu oraz montaż 2 sztuk anemostatów w istniejącej wentylacji grawitacyjnej (rysunek załącznik nr 5 Rzut pomieszczeń).

Termin wykonania październik- listopad

Instalacja natynkowa.

Przy złożeniu dokumentacji do zapytania ofertowego wymaga się przedstawienia przewidywanych kosztów obsługi/ eksploatacji w oparciu o materiały eksploatacyjne np. filtry i obowiązkowe przeglądy itp.

Obiekt o łącznej powierzchni +/- 116m²

Kubatura +/- 270m³

Max ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu 30 osób.